



Liste d'articles

Données techniques

Contacteurs Reed, par ex. compteur d'eau

Variante 1: 1 compteur supplémentaire (raccordements IN1 et IN2)

Variante 2: 2 compteurs supplémentaires (raccordements IN1 et IN2)

Note: - Recommandation du câble :  
Protégé sur place  
U72M 1x4x0,6mm2  
U72M 1x4x0,8mm2

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description	Dessinateur:	Date:
			<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichstrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Compteur supplémentaire	HIA	15.06.2022
					Dessin numéro:	E
					Z4-220615E01-F	